



## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0597/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Zmiękczający system uzdatniania wody, zmiękczająco- odzależający system uzdatniania wody, odzależający system uzdatniania wody, multifunkcyjny system uzdatniania wody**

Zawierający / containing: żywice polistyrenowe, zeolit, tlenek manganu, węgiel aktywny, złożo KDF, zbiornik ciśnieniowy, głowicę sterującą z akcesoriami

Przeznaczony do / destined: poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyroby przeznaczone do profesjonalnego montażu i obsługi, zgodnie z instrukcją producenta. Zaleca się, aby twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie była niższa niż 60mgCaCO<sub>3</sub>/l.


Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

AMII Sp z o.o.  
92-518 Łódź  
ul. Techniczna 22

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AMII Sp z o.o.  
92-518 Łódź  
ul. Techniczna 22



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.07.20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.07.20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 lipca 2021

The date of issue of the certificate: 20th July 2021

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH - PIB